

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 2619449-039-Inst. motorbetriebene Tore TRUKFT F. v. Schill-Kaserne, Spechtberg
Vergabe: Metallbauarbeiten
Vergabe-Nr: 19A0245N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 25029] [Bieteranfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 25029] Bieteranfragen«

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

um an einem fairen Bieterverfahren teilnehmen zu können, bei dem alle Teilnehmer von den gleichen Voraussetzungen ausgehen, bitten wir Sie um Beantwortung der angefügten Fragen bis zum 22.07.2019, 12:00 Uhr.

vielen Dank.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieteranfragen«

Inhalt: »Bezugnehmend auf die Punkte entsprechend Bieteranfrage teilen wir Ihnen mit, dass auch Produkte anderer Marken-Anbieter selbstverständlich angeboten werden können. Entscheidend ist, dass die Tore nach den Sicherheitsbestimmungen Europa-Norm 13241-1 entsprechend DIN ISO 14025 und DIN EN 13804 angefertigt sind und dafür ein Zertifikat vorgelegt werden kann.«