

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum

Vergabe:Tischler- Innentüren

Vergabe-Nr:19E0032K

Inhaltsverzeichnis

[ID: 24636] [Zutrittskontrolle - Auswerteeinheit](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 24636] Zutrittskontrolle - Auswerteeinheit«

Inhalt: »Soll die Zutrittskontrolle - Paxton nur vorgerüstet werden? Bitte genaue Bezeichnung oder Detail angeben.

Was genau ist die Auswerteeinheit? Bitte ein Detail bzw. die genaue Bezeichnung des Bauteils angeben. Soll hier nur Vorgerüstet werden?«

Antwort:

Betreff: »AW: Zutrittskontrolle - Auswerteeinheit«

Inhalt: »

Das beschriebene Zutrittskontrollsystem "Paxton" sowie auch die "Auswerteeinheit" hat keine mechanischen Berührungspunkte mit den ausgeschriebenen Türen. Es handelt sich lediglich um den Hinweis, dass im Objekt ein Zutrittskontrollsystem integriert wird. Im Zuge der Werk- und Montageplanung / Bauablauf der Innentüren wird das Zutrittskontrollsystem dennoch immer ein beiläufiges Thema sein, sodass von dem Bieter eine Mitwirkung in Bezug auf z.B. die Bereitstellung von Datenblätter einzelner Türkomponenten erwartet wird.

«