

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 1. BA, Neubau Depots und Werkstätten  
Vergabe: KKE478 Kälttechnik  
Vergabe-Nr: 19E0252S

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 25408] [Größenangaben](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 25408] Größenangaben«

*Inhalt:* »Da die Ausschreibung gerade bearbeitet wird, ergibt sich trotzdem eine nachfolgende Frage, welche dringend für die Erarbeitung des Angebotes notwendig ist! Es wird dringend eine Größenangabe für den Kellerstandort zur Einbringung und Montage des Speichers benötigt.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Größenangaben«

*Inhalt:* »

Die beschriebenen 4 Stck. Speicher sind im Technikriegel U1 aufzustellen. Wie im LV beschrieben, sind die Abmessungen der Einbringöffnungen (Türen) zu berücksichtigen und eine Vor-Ort Montage zu kalkulieren.

An den Aufstellflächen steht eine lichte Höhe von 2,5 m und eine Grundfläche von je 5 m<sup>2</sup> pro Speicher zur Verfügung.

«