

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Maßnahme:Neubau Rechenzentrum

Vergabe:Metallaußentüren

Vergabe-Nr:19E0157K

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 24515] [Aussentüren](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

*Betreff:* »[ID: 24515] Aussentüren«

*Inhalt:* »Sehr geehrte Damen und Herren,  
gibt es ein Leitfabrikat für die Aussentüren?

Wir haben keinen Hersteller mit RC3 geprüften Stahlblechtüren mit  
Blockzargen gefunden.

Kann auch eine Eckzarge oder Umfassungszarge angeboten werden?«

Antwort:

*Betreff:* »AW: Aussentüren«

*Inhalt:* »

1. Nein
2. Unter zwingender Beachtung des im LV beschriebenen Sandwich-  
Außenwandaufbaus (v.a.: nichttragende und tragende Wandschale) kann  
auch eine Umfassungszarge angeboten werden.

«