

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme:EMAU ehemalige Klinik für Innere Medizin Sanierung, Loefflerstraße 23
Vergabe:Balkonsanierung
Vergabe-Nr:19E0182K

Inhaltsverzeichnis

[ID: 25294] [Bitte Info welches Glas wieder eingebaut werden soll.](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff: »[ID: 25294] Bitte Info welches Glas wieder eingebaut werden soll.«*

Inhalt: »Bitte Info welches Glas wieder eingebaut werden soll:

- Drahtglas lieferbar in Dicke 7mm
- Verbundsicherheitsglas lieferbar in 12mm mit 0,76mm Folie (nicht in Verbindung mit Drahtglas lieferbar !!!) Möglichkeit mit matter Folie ?«

Antwort: *Betreff: »AW: Bitte Info welches Glas wieder eingebaut werden soll.«*

Inhalt: »

Pos. 05.15:

Die ausgeschriebene Verglasungsausführung wurde als Sonderausführung (Denkmalpflege) bestätigt.

Es wurde die Gesamtscheibendicke definiert ohne die Stärken der Einzelscheibenkomponenten zu benennen.

Verbundsicherheitsglas VSG als Sonderausführung bestehend aus Drahtglas, 1,56mm Folie und Floatglas, Gesamtdicke 12 mm.

«