

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: LAGuS, Ast. SN, Laborneubau
Vergabe: Labortechnik
Vergabe-Nr: 19E0364S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 29996] [Ausführung - Bieterfrage 2](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 29996] Ausführung - Bieterfrage 2«

Inhalt: »Wir sehen Holz-Kunststoff-Einrichtungen als Gleichwertig an.

Hier sehen wir kein Vergaberechtlicher-Ausschluss Grund
Bitte bestätigen Sie uns aus vergaberechlichen Gründen, das hier auch
Holz-Kunststoff-Einrichtungen angeboten werden können.

Nach § 7a Abs. 3 VOB/A kann von technischen Spezifikationen der
Leistungsbeschreibung abgewichen werden«

Antwort:

Betreff: »AW: Ausführung - Bieterfrage 2«

Inhalt: »

Eine Gleichwertigkeit bei Ausführung in Holz/Kunststoff ist nicht
sichergestellt. In den Vorbemerkungen der Ausschreibung ist eine
eindeutige Definition bzgl. der Oberflächen getroffen worden, so dass
dieser Alternative nicht zugestimmt werden kann.

«