

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: 3. BA, Inst. Altan, Südterasse, Mauern Schloß Güstrow  
Vergabe: GALA-Bau 2  
Vergabe-Nr: 20E0018S

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 30456] [Pos. 2.1.30 / 2.1.60](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 30456] Pos. 2.1.30 / 2.1.60«

*Inhalt:* »Pos. 2.1.30

Wildpflaster gemäß Bestand liefern; Material: Feldstein geschnitten grau  
Was ist damit gemeint? Wie und wo sollen die Steine geschnitten werden ?

Der Bestand an Leseplaster ist rotbunt.

Pos. 2.1.60

Granitbord Einfassung liefern und verlegen

Pflastersteine aus Granit gemäß Bestand liefern

Pflastersteine 20/10/6 - grau

Bord oder Stein? Borde die ich gesehen habe sind aus Sandstein.

Graues Pflaster habe ich in erwähnenswerten Mengen nicht gesehen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 2.1.30 / 2.1.60«

*Inhalt:* »

Bezüglich Ihrer Bieteranfrage teilen wir Ihnen mit, dass es in der Pos. 02.01.0030 eine fehlerhafte Materialangabe gibt.

Die Position beinhaltet liefern und verlegen von Wildpflaster, Leseplaster entsprechend Bestand, in verschiedenen Größen, Farbe rotbunt.

Die Pos. 02.01.0060 beinhaltet Granitbord als Einfassung mit einer Abmessung von 25/10/100 cm.

Keine Pflastersteine.

«