

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Unterbringung Landesdienststellen Behördenzentrum Blücherstr. 1- 3
Vergabe: HRO Blücherstr. - Tiefgründung H5
Vergabe-Nr: 20E0073N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 31384] [HRO Blücherstraße](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 31384] HRO Blücherstraße«
Inhalt: »Auf welcher Höhe (HN) wurde die Bohrebene in der Ausschreibung berücksichtigt?«

Antwort: *Betreff:* »AW: HRO Blücherstraße«
Inhalt: »Gemäß Verbaustatik ist eine Aushubhöhe ohne seitliche Aufsteifung bis +9,50 HN möglich, sodass auf dieser Ebene die Bohrpfähle einzubringen sind. Die Bohrlöcher werden nachträglich oberhalb mit einer Kies-Sandfüllung gefüllt, sodass die obere Ebene (+9,50 HN) für das Einbringen des Verbaus genutzt werden kann.

«