

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Geb.U04, Inst. Fußboden Truppenküche FP Laage, Unterkunft- und Basisbereich
Vergabe: Sanitär- und Heizungsinstallation
Vergabe-Nr: 20A0143R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 34006] [20A0143R](#)

[ID: 33533] [20A0143R](#)

[ID: 33536] [20A0143R](#)

[ID: 33538] [20A0143R](#)

[ID: 33541] [20A0143R](#)

[ID: 33542] [20A0143R](#)

[ID: 33436] [20A0143R](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-7

Frage: *Betreff:* »[ID: 34006] 20A0143R«
Inhalt: »Pos. 1.14.1-17, Heizkörper. Die Heizkörper sind alle mit Farbton RAL9010 ausgeschrieben. Das ist eine Sonderfarbe bei den meisten Anbietern und wird mit ca. 25-30 % Aufschlag berechnet. Standard bei den Anbietern ist RAL9016.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 20A0143R«
Inhalt: »

Sowohl RAL 9016 (verkehrsweiß) als auch RAL 9010 (reinweiß) gelten allgemein in der Heizkörperoberlackierung als Standard Farben.
Wenn Ihr Anbieter Mehrkosten verlangt, können Sie gerne auf die o.g. Alternative ausweichen.

«

Ifd. Nummer A-6

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 33533] 20A0143R«
Inhalt: »Pos. 1.4.102 Bodenwanne aus Edelstahl 1,0x 1,0 m.
Bitte beschreiben Sie das Bauteil genauer, bzw. senden Sie eine Zeichnung zu mit Maßen, Materialqualitäten, Form ect.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 20A0143R«
Inhalt: »ähnlich siehe Anlage, in dem beschriebenen Abmaß, geeignet für eine Epoxidharzbeschichtung

«

Ifd. Nummer A-5

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 2«

Frage: **Betreff:** »[ID: 33536] 20A0143R«
Inhalt: »Pos. 1.4.124 Isoliereinführung für PVC-Mantel.
Bitte beschreiben Sie das Bauteil genauer.«

Antwort: **Betreff:** »AW: 20A0143R«
Inhalt: »Ähnlich siehe Anlage oder vergleichbares/angebotenes Fabrikat
«

Ifd. Nummer A-4

Frage: **Betreff:** »[ID: 33538] 20A0143R«
Inhalt: »Pos. 1.5.17/25/26/27/28/ Vorwände vor einer Stahlbetonwand
Besonderheit: Vorwand mit Türeinbau und Türsturzprofil.
In den Positionen ist nicht die Tür beschrieben. Ist das so richtig?!«

Antwort: **Betreff:** »AW: 20A0143R«
Inhalt: »In dieser Position geht es um die Vorwände.
Die Türen werden durch den Hochbau geliefert/montiert.
«

Ifd. Nummer A-3

Frage: **Betreff:** »[ID: 33541] 20A0143R«
Inhalt: »Pos. 1.8.8-13, Form- und Verbindungsstücke. Bitte beschreiben Sie die
Bauteile genauer. Ein T-Stück ist kostenintensiver als eine Muffe. Ich bitte
um Aufschlüsselung.«

Antwort: **Betreff:** »AW: 20A0143R«
Inhalt: »In dieser Position geht es um T-Stücke und Bögen in der beschriebenen
Dimension.
«

Ifd. Nummer A-2

Frage: **Betreff:** »[ID: 33542] 20A0143R«
Inhalt: »Pos. 1.8.34/35, Wärmeschutzhülle für Einbauteile wie
Reinigungsöffnungen. Beschreiben Sie die Bauteile genauer mit
konkreten Beschreibungen, Abmaßen ect.«

Antwort: **Betreff:** »AW: 20A0143R«
Inhalt:

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 33436] 20A0143R«

Inhalt: »Pos.1.1.26 herausstemmen, Demontage, Rohrdurchführungen für Wiederverwendung. Was soll von Rohrhülsen die aus Wänden gestemmt werden noch wieder verwendet werden?
Pos. 1.1.35 Demontage und Entsorgung KV Systeme. Bitte beschreiben Sie die Anlagen etwas umfassender!«

Antwort: *Betreff:* »AW: 20A0143R«

Inhalt: »

zu Pos. 1.1.26: Rohrhülsen können entsorgt werden.

zu Pos. 1.1.35:

1 Stück KV-System bestehend aus:

1 x Pumpe,

8 x Ventile DN 65/Rückschlagklappe

1 x AG 35 liter, mit Sicherheitsventil

40 m Stahl-Rohr Rohrleitung DN 65 einschl. Isolierung mit Blechmantel

«

Rinnensysteme Variant-CR

Rinnensysteme aus Edelstahl in Verbindung mit Bodenabläufe ACO Variant-CR

Kastenrinnen



Bodenwannen



Schlitzrinnen



Für eine sichere und sachgerechte Anwendung, Gebrauchsanleitung und weitere produktbegleitende Unterlagen aufmerksam lesen, an Endnutzer übergeben und bis zur Produktentsorgung aufbewahren.

0110.88.35_V1.1_DE Originalanleitung



ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 28893

Kurzbeschreibung: Isoliereinführung für
Rohrbegleitheizung

Langbeschreibung: Isoliereinführung von
Anschlussleitungen für Rohrbegleitheizungen bei
Mantelverblechung.

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: WIK

EAN/GTIN: 9120015728674

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Zubehör für Heizbänder

Merkmal
Art des Zubehörs

Wert
sonstige

Einheit

