

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Ersatzneubau für Polizeidienststellen in Stralsund  
Vergabe: Elektrotechnik, IT-Netz, Sat-Anlage  
Vergabe-Nr: 20E0071G

## Inhaltsverzeichnis

[/D: 34028] [Pos. 2](#)

[/D: 33521] [Titel 5 Übertragungsnetze](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd.  
Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 34028] Pos. 2«

*Inhalt:* »Pos. 2.7.110 / Pos. 2.7.120

Der Text passt nicht zur Ausschreibung. Die technischen Anforderungen sind nicht an eine 1,5 bzw. 2 kVA Anlage gebunden.

Bitte die USV Anlage eindeutig spezifizieren.

Spezifizieren Sie die Autonomiezeit der 2 kVA Anlage, wie viel Minuten bei welcher Last, da 180 Minuten nicht üblich erscheint.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Pos. 2«

*Inhalt:* »

**Pos.: 2.7.110 Statische USV-Anlage VI 230/400VAC modular (2kVA)**

Bemessungsausgangsspannung  
230V

Bemessungseingangsspannung  
Gleichrichter 230V

Überbrückungszeit von 15  
Minuten bei 50% Last

Überbrückungszeit von 6  
Minuten bei 100% Last

**Pos.: 2.7.120**

Als separater  
Dokumentationsordner für die  
USV Anlagen mit  
Aufstellungs-/Bestandspläne,  
Bedienungsanleitung,  
Stromlaufpläne, Wartungsplan,  
Schemata, Ersatzteilliste,  
Stückprüfprotokoll

**Pos.: 5.180 Statische USV-Anlage VFI 230/400VAC modular (1,5kVA)**

Bemessungsbetriebsspannung  
230V

Bemessungsausgangsspannung  
230V

Bemessungseingangsspannung  
Gleichrichter 230V

Überbrückungszeit von 15  
Minuten bei 50% Last

Überbrückungszeit von 6  
Minuten bei 100% Last

Bemessungsbetriebsspannung  
230V

«

lfd.  
Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 33521] Titel 5 Übertragungsnetze«  
*Inhalt:* »Pos. 5.90 und 5.100 Standschränke in dunkelblau gefordert  
Pos. 5.110 Standschrank in blau gefordert  
Pos. 5.130 Wandschrank in blau gefordert

Ist das so o.k. ?  
Wenn ja, bitte den RAL-Ton angeben.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Titel 5 Übertragungsnetze«  
*Inhalt:* » Ja das ist so okay.  
keine Farbvorgabe  
Standardfarbe z.B. RAL 7035

«