

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: 5.RA Herrichtung Sportplatz Fachhochschule f. öffentl. Verwaltg. Güstr  
Vergabe: Mastleuchten Außenanlagen  
Vergabe-Nr: 20A0171N

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 37822] [20A0171N Pos. 1.1.90](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage:

*Betreff:* »[ID: 37822] 20A0171N Pos. 1.1.90«

*Inhalt:* »bei der Bearbeitung Ihrer Anfrage BV Güstrow, Sportplatz, Mastleuchten Außenleuchten Pos.1.1.90 ergaben sich folgende Fragen:  
1) Welche Schutzklasse soll der Schrank haben?  
2) Für welche Stromstärke soll der Hauptschalter ausgelegt werden?  
3) Welcher Überspannungsschutz soll verwendet werden (Kombischutz, Grobschutz, Mittelschutz oder Feinschutz)?  
4) Wie viele Abgänge sind vorgesehen (laut Pos. 1.1.30 und 1.1.40 6x5polig)?  
5) Wie sollen die Leuchten gesteuert werden (Halbnacht oder Ganznacht)?«

Antwort:

*Betreff:* »AW: 20A0171N Pos. 1.1.90«

*Inhalt:* »

Zu 1.) Schutzklasse I

Zu 2.) 63 A

Zu 3.) Kombi-Überspannungsableiter Typ I und II

Zu 4.) 2-3 Abgänge einpolig (je nach Leistung der angebotenen Mastleuchten)

Zu 5.) Steuerung über Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr, mit Umschalter Aus-Automatik-Hand (2 Kanäle)

«