

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: Universität Rostock- ULMICUM- Grundsanierung Alte Physik, Universitätsplatz 3  
Vergabe: Aufzugsanlage  
Vergabe-Nr: 20E0144R

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 33913] [20E0144R Uni Rostock ULMICUM Aufzugsanlage](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 33913] 20E0144R Uni Rostock ULMICUM Aufzugsanlage«  
*Inhalt:* »Die Schachtgrube muss mindestens 450 mm betragen. Das ausgeschriebene Maße von 200 mm ist nicht realisierbar. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an diesem Maß festhalten oder ob es sich hier um einen Schreibfehler handelt.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 20E0144R Uni Rostock ULMICUM Aufzugsanlage«  
*Inhalt:* »In der LV-Position 2.1.10 Aufzug nach EN81-70 ist die Angabe zur Schachtgrube (Unterfahrt) falsch angegeben mit 200 mm.

**Richtig ist folgendes Maß: Schachtgrube (Unterfahrt) 1.200 mm**

«