

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Universität Rostock- ULMICUM- Grundsanierung Alte Physik, Universitätsplatz 3
Vergabe: Tischler-Innentüren, Fenster
Vergabe-Nr: 20E0146R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 34388] [Ausführung der Stahlzargen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 34388] Ausführung der Stahlzargen«
Inhalt: »Im Vortext S.9 heißt es "alle Zargen müssen für den nachträglichen Einbau geeignet sein und sind als 2-teilige Zargen auszuführen". In den LV-Positionen ist von einteiligen Zargen die Rede. Was kommt zur Ausführung ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Ausführung der Stahlzargen«
Inhalt: » Die unter der Überschrift "Technische Richtqualitäten" beschriebene Forderung

Türzargen

- alle Zargen müssen für einen nachträglichen Einbau geeignet sein und sind als 2 teilige Zargen auszuführen.

ist korrekt.

«