

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 12.RA Herrichtung ehem. Kinderheim Güstrow, Goldberger Str. 8, ehem. IB
Vergabe: Abbrucharbeiten Fußböden, Türen, Wände
Vergabe-Nr: 20A0208N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 34871] [Konkreisierung LV-Text](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 34871] Konkretisierung LV-Text«
Inhalt: »Bitte nachfolgende Positionen konkretisieren:
Pos. 02.06.0020: Abbruch incl. Unterkonstruktion?
Pos. 02.07.0020: "PAK-belastete Teerpappe aus Rohrummantelung". Die Demontage von Rohrleitungen oder deren Ummantelung ist im LV nicht beschrieben. Woher stammt das Material?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Konkretisierung LV-Text«
Inhalt: »Pos. 2.6.20: Ja, mit Unterkonstruktion
Pos. 2.7.20: Das Material stammt aus dem Abbruch des PAK-haltigen Fußbodenanstrichs..

LV wurde angepasst, siehe Änderungspaket 1 vom 29.07.2020.
«