

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: RC-1432100001- 001, Klimaanlage Marinefunksendestelle Marlow  
Vergabe: Marlow Geb. 1: Erneuerung Kaltwassersatz  
Vergabe-Nr: 20A0227N

## Inhaltsverzeichnis

[ID: 35153] [20A0227N](#)

[ID: 35116] [20A0227N](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 35153] 20A0227N«  
*Inhalt:* »Pos. 1.4.40 ... zuvor aufgefangenes Glykol-Wassergemisch .... einfüllen. Durch den Gebrauch in der Kaltwasseranlage hat das Gemisch nicht mehr die vorgegebenen Werte und ist verschmutzt. Es ist nicht üblich dieses Gemisch noch einmal zu verwenden. Ich bitte um Stellungnahme.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 20A0227N«  
*Inhalt:* »zu 1.4.40

Die Pos. beinhaltet "zuvor aufgefangenes und zusätzliches Glykolgemisch in das System einfüllen ..."

Aufgefangenes Glykolgemisch wird für die Wiederverwendung grundsätzlich auf Eignung geprüft. Eisflockpunkt, Verschmutzung.

Es wird aufgrund der regelmäßigen Wartung des Systems davon ausgegangen, das die Flüssigkeit wiederverwendungsfähig ist.

Sollten die Eigenschaften nicht ausreichend sein, wird das Gemisch entsorgt.

«

---

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 35116] 20A0227N«  
*Inhalt:* »Den Unterlagen liegen auch ein Wartungsvertrag und eine Bestandsliste für die Wartung bei. In diese Unterlagen kann nichts eingetragen werden über avasign. Wie soll hier verfahren werden. Ich bitte um Informationen. Am Ende der Dokumente steht "Unternehmer Felder sperren"?«

Antwort: *Betreff:* »AW: 20A0227N«  
*Inhalt:* »Bitte füllen Sie die Vergütung händisch aus scannen das Dokument ein und laden es unter "Anlagen zum Angebot" mit hoch.«