

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Ersatzneubau für Polizeidienststellen in Stralsund
Vergabe: Heizung, Sanitär
Vergabe-Nr: 20E0124G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 36446] [1.1.630-670](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 36446] 1.1.630-670«
Inhalt: »Glasrohrsystem aus Borsilikatglas

Dieses System wird als "totes" System bezeichnet, da die Herstellung und Lieferung derzeit ungewiss ist.

Bitte prüfen Sie, ob dieses tatsächlich benötigt wird und teilen den Zweck/Einsatz/Gebrauch wofür mit.«

Antwort: *Betreff:* »AW: 1.1.630-670«
Inhalt: »Das Erfordernis zur Verwendung des Glasrohrsystems resultiert aus einer Anforderung des Nutzers; das System ist daher grundsätzlich umzusetzen. Andere Materialien können ggf. im Rahmen eines Nebenangebotes angeboten werden. Zwingend erforderlich ist in jedem Fall die Herstellung eines von außen einsehbaren Abschnittes im Rohrsystem.«