

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 4. BA 2.RA Herr. Marstallhalle innen Marstall Neustrelitz
Vergabe: Los 2 Abbruch
Vergabe-Nr: 20E0260N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 37245] [Bieterfrage](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 37245] Bieterfrage«

Inhalt: »in den Pos. 01.01.01.8 und 02.01.01.7 Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle sind 100,00 t bzw. 350,00 t zur Entsorgung ausgeschrieben. Anhand der uns vorliegenden Vergabeunterlagen, können wir uns diese Mengen nicht erklären. Wir bitten um kurze Erläuterung.

Antwort:

Die Mengen sind korrekt, jedoch ist eine falsche AVV-Nummer aufgefallen. Die Entsorgung soll nicht nach AVV 170904 gemischte Bau- und Abbrucharbeiten entsorgt werden, sondern nach AVV 170101 Beton, Z1 (maxZ2), gemäß LAGA M 20.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfrage«

Inhalt: »Antwort:

Die Mengen sind korrekt, jedoch ist eine falsche AVV-Nummer aufgefallen. Die Entsorgung soll nicht nach AVV 170904 gemischte Bau- und Abbrucharbeiten entsorgt werden, sondern nach AVV 170101 Beton, Z1 (maxZ2), gemäß LAGA M 20.«