

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 3.BA Umbau/Erweiterung Jugendarrest JVA Neustrelitz
Vergabe: Sicherheits- und Fernmeldetechnik
Vergabe-Nr: 20A0126N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 39276] [Bieterfragen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 39276] Bieterfragen«

Inhalt: »1. Gemäß Titelvorbemerkungen Brandmeldeanlage (Titel 02.02) ist die Brandmeldezentrale auf eine Sicherheitszentrale aufzuschalten. Bitte teilen Sie uns das Fabrikat sowie Errichter bzw. das zuständige Wartungsunternehmen mit, damit eine entsprechende Anfrage zwecks Schnittstelle erfolgen kann.

2. Gemäß Titelvorbemerkungen Brandmeldeanlage (Titel 02.02) werden die Brandmeldezentralen im Verbund Anbau OVZ / SiZe vernetzt. Handelt es sich hierbei um die Vernetzung der zwei im LV beschriebenen Brandmeldezentralen (Pos. 02.02.10) oder ist ggf. eine Vernetzung mit einer Bestandszentrale gemeint? Sofern letzteres zutrifft, bitten wir Sie um Benennung des Fabrikats.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bieterfragen«

Inhalt: »

zu 1)

Die Anlage im Bestand ist abgekündigt, ohne Wartungsvertrag und soll ersetzt werden.

zu 2)

Folgender Aufbau soll errichtet werden:

- eine Zentrale mit Bedienteil im Erweiterungsbau
- eine Zentrale mit Bedienteil in der Sicherheitszentrale
- beide Zentralen werden mit LWL vernetzt

«