

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: 1432120041-101-Strangsanierung TW MTS/Strelasund-Kaserne Kramerhof
Vergabe: Abbrucharbeiten
Vergabe-Nr: 20A0134G

Inhaltsverzeichnis

[ID: 37290] [Frage zum LV](#)

[ID: 37221] [Vor Ort Termin](#)

[ID: 37144] [Konkretisierung LV-Text](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd.
Nummer A-3

Frage: *Betreff:* »[ID: 37290] Frage zum LV«

Inhalt: »gibt es zur Pos. 1.7.40 Detailzeichnungen für die Schnitte oder können Sie uns mitteilen, in welchen Etagen die Schnitte ausgeführt werden sollen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Frage zum LV«

Inhalt: »
Sehr geehrte Bieter,

Antwort:

Die Schnitte in der Pos. 1.7.40 dienen zum schneiden der Bodenplatte im EG für die Verlegung der Grundleitungen.

Mit freundlichen Grüßen

ZVS

«

lfd.
Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 37221] Vor Ort Termin«

Inhalt: »Guten Tag,

bitte teilen Sie uns mit an wen wir uns wenden können, um einen vor Ort Termin zu vereinbaren.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Vor Ort Termin«

Inhalt: »Der Ansprechpartner vor Ort: Herr Schulz vom Bundeswehrdienstleistungszentrum unter folgenden Kontaktdaten.

Objektmanagement Stralsund
BwDLZTorgelowOBMStralsund@bundeswehr.org
Tel: (03831) 68 - 3390/ 3392/ 3304/ 3318
Fax: (03831) 68 - 3394
FspNBw 90 - 8684 - 3390

BwDLZ Torgelow
Standort Parow
Objektmanagement
Pappelallee 30
18445 Kramerhof

Bitte Herrn Schulz vorab telefonisch kontaktieren, um den Termin und die Zugänglichkeit zu vereinbaren, er ist informiert.

«

lfd.
Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 37144] Konkretisierung LV-Text«

Inhalt: »Ich bitte um Mitteilung, wieviel m² Ausfachungen pro Sanitärbereich in Position 1.5.60 abzurechnen sind.
ich bitte um Mitteilung, ob in Position 1.6.20 eine Dämmung vorhanden ist; wenn ja: woraus besteht sie und welche Stärke hat sie?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Konkretisierung LV-Text«

Inhalt: »Pos. 1.5.60: Pro Sanitärbereich ist mit einer Ausfachung von ca. 3,0 - 3,5 m² zu rechnen.

Pos. 1.6.20: Es ist mit einer Dämmung als Mineralwolle zu rechnen. Die Stärke beträgt ca. 20mm.

«