

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Anpassen der Feuerwache LAGER UEBENDE TRUPPEN Greifen-Kaserne
Vergabe: Fenster, Außentüren
Vergabe-Nr: 20A0281N

Inhaltsverzeichnis

[ID: 38170] [Vergabe-Nr. 20A0281N](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 38170] Vergabe-Nr. 20A0281N«
Inhalt: »Position: 1.2.19 Außenjalousie mit Notraffung

Handelt es sich bei der Notraffung, um eine manuelle oder elektrische Bedienung / Steuerung ?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Vergabe-Nr. 20A0281N«
Inhalt: »

Notraffung als elektrische Bedienung

Motorsteuerung > Pos. 1-2.20 und Taster Pos. 1.2.21

«