

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Landgericht Rostock Grundinstands. und Umbau, 1. und 2. BA
Vergabe: Lüftungs- und Heizungsinstallation
Vergabe-Nr: 20A0296R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 38763] [20A0296R](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 38763] 20A0296R«

Inhalt: »Pos. 2.6.10, Kältemittel der drei Klimainnen Wandgeräte.... absaugen ...zur Wiederverwendung.

Bitte benennen Sie das Kältemittel, das Alter des Kältemittels und die Gesamtmenge!

Pos. 2.6.20 Demontage der Klimainnengeräte. Bitte benennen Sie Typ/Fabrikat und Gewicht/Kälteleistung!

Pos. 2.7.130/140 Einbau bereitgestellter Regelventile. Benennen Sie die Nennweiten und die Art der Ventile!«

Antwort:

Betreff: »AW: 20A0296R«

Inhalt: »

Pos 2.6.10- Gesamtmenge Kältemittel = 7,2 kg R 410 A

Pos. 2.6.20- Hersteller Hisense-Kaut/ HYPE-JH Model
AVS17URCSABA; 5 kW Kälteleistung pro Wandgerät; Gewicht 13,5 kg
pro Wandgerät -eingebaut Ende 2016

Pos. 2.7.130 Verschraubungsventile - DN25 (NW steht aber im LV)

Pos. 2.7.140 Verschraubungsventile - DN40 (NW steht aber im LV)

«