

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Schloss Ludwigslust, Innenraumrestaurierung 6. RA, Statische Sicherungsmaßnahmen
Westflügel
Vergabe: Elektroarbeiten
Vergabe-Nr: 20E0220S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 39329] [Bieterfrage Programmierung DALI - Pos. 7. .0017](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

Ifd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 39329] Bieterfrage Programmierung DALI - Pos. 7. .0017«

Inhalt: »uns ist nicht ganz klar, wie die Anzahl Bedienstellen im Zusammenhang mit den DALI-Linien je Etage dort im Langtext gemeint ist. Nach unserem Ermessen werden dort dann 16 Bedienstellen benötigt, in den v.g. Pos. sind aber nur 12 Stk. ausgeschrieben.
Bitte um Erläuterung des LV-Textes der Position 7. .0017.«

Antwort:

Betreff: »AW: Bieterfrage Programmierung DALI - Pos. 7. .0017«

Inhalt: »

Zur Erläuterung Pos ...07.17:

Pos ...07.15 kann 2 DALI-Linien je 64 Teilnehmer steuern = 1x zentral pro Etage

Pos ...07.16 kann in eine DALI-Linie bis 64 Teilnehmer eingebunden werden = 1x pro Linie = 2x pro Etage «